Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 135 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан, директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан Ильёву Дмитрию Владимировичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Кашафутдинова Рустама Рафитовича

№ 135 от " 07 " октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

" 13 " 10 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час

" 28 " 10 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

" 10 " 11 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору капитаном внутренней службы Гавриловым Никитой Андреевичем зданий общеобразовательного учреждения - Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 2», расположенных по адресу: 453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Революционная, 9 А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заместителем директора Бирюковой Алисой Назировной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) и документа по пожарной безопасности, которого(-ых) нарушены требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
Общие нарушения:				
1.	Отсутствуют ограждения на кровле здания	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2021 г.	
Литер А				
Первый этаж:				
2.	Общие коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки	ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2021 г.	
второй этаж:				
3.	На путях эвакуации в общем коридоре (помещения № 2, 15, 16 согласно экспликации технического паспорта) на полу постелен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 4, таблица 28, ч.6, ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
третий этаж:				
4.	На путях эвакуации в общем коридоре (помещения № 14, 15 согласно экспликации технического паспорта) на полу постелен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 4, таблица 28, ч.6, ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021 г.	
Литер А1				
Столовая:				
5.	Заполнение дверных проемов в противопожарных преградах, отделяющих помещение общего коридора столовой (помещение № 20 согласно экспликации технического паспорта), от помещения склада (помещение за № 22 согласно экспликации технического паспорта), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (не установлена противопожарная дверь)	ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18*, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2021 г.	
технология:				
6.	Заполнение дверных проемов в противопожарных преградах, отделяющих помещение общего коридора школы (помещение № 18 согласно экспликации технического паспорта), от помещений мастерских (помещения за № 24 согласно экспликации технического паспорта), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (не установлена противопожарная дверь)	ст. 4, ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18*, п. 7.4, п. 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Гаврилов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 10 ” ноября 2020 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МАОУ «СОШ № 2» Ильев Д.В..

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 10 ” ноября 2020 г.